



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI

t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Braşov; cod postal: 507220

HOTARAREA NR. 88

din data de 13.12.2019

*privind aprobarea masurilor de protectie compensatorii, pentru documentatia de
"Autorizatie privind securitatea la incendiu", pentru obiectivul "Sediul Primariei Comunei
Tarlungeni", proiect nr. 1718/2017,*

Amplasament: Comuna Tarlungeni, Str. Zizinului, nr. 2, Jud. Brasov;

Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, judeţul Braşov, întrunit în şedinţa extraordinară, în data de 13 decembrie 2019, orele 10,00;

Ținând seama de Proiectul de Hotărâre și de Referatul de aprobare a acestuia, inițiate și semnate de dl. BESCHEA SEVERIUS FLORIN, Primarul Comunei Tărlungeni, Județul Braşov și analizând Referatul de necesitate întocmit de Insp. Protecție Civilă Partinka Attila, din cadrul Primăriei Comunei Tarlungeni înregistrat cu nr. 20.402/03.12.2019, prin care se propune asigurarea măsurilor de protecție compensatorii, în vederea depunerii documentației pentru "Autorizatie privind securitatea la incendiu", pentru obiectivul "Sediul Primariei Comunei Tarlungeni";

Luând act de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local Tarlungeni;

În urma dezbaterilor din cadrul ședinței;

Conform art. 129, al. 2, lit. „d”, alin. 7, lit. „h” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 3 lit. „i”, art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba următoarele măsuri de protecție compensatorii pentru documentația de "Autorizatie privind securitatea la incendiu", pentru obiectivul "Sediul Primariei Comunei Tarlungeni", proiect nr. 1718/2017, amplasament: Comuna Tarlungeni, Str. Zizinului, nr. 2, Jud. Brasov:

1. 1 post de interventie exterioara dotat cu:

- 8 buc. furtun plat tip B, de 20 m., cu racordurile aferente (tevi de refulare tip B, ajutoraj 18 mm; garnituri de racord, fese furtun tip B, chei racord);
- o lada de nisip, 0,5 m³;
- 2 lopeti cu coada;
- 2 buc. Cangi de fier;
- 2 stingatoare P6.

2. Nu se vor folosi finisaje și ornamente combustibile pe fatade.

3. Se va mentine riscul mic de incendiu in cladire, prin limitarea cantitatilor de materiale combustibile din spatiile compartimentate, astfel ca densitatea sarcinii termice sa nu depaseasca 840 MJ/m²;

4. Se vor achizitiona un plus de 6 stingatoare portabile P6, conform scenariului de securitate la incendiu, pentru marirea capacitatii de interventie rapida, inaintea sosirii echipelor specializate de pompieri.

Art. 2: Prezenta hotarare se comunica :

- Institutiei Prefectului judetului Brasov;
- Primarului Comunei Tarlungeni;
- Compartimentului „Situatii de Urgenta” din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni;
- Spre afisare.

Art. 3: Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 10 voturi « pentru », 0 « impotriva » si 0 abtineri din numarul total de 15 consilieri in functie, 10 consilieri locali fiind prezenti.

Președinte de ședință,

TAREAN TITEL



Contrasemneaza pentru legalitate,

**Secretar General al UAT Comuna Tarlungeni,
FAIC REIHAN**